

Pytania.

1. Czy Zamawiający dopuści montaż paneli o poniższych parametrach:

- Moc maksymalna P_{max} 405 Wp
- Napięcie obwodu otwartego U_{OC} 46,5 V
- Napięcie w punkcie mocy maksymalnej U_{mpp} 38,7 V
- Prąd w punkcie mocy maksymalnej I_{mpp} 10,47 A
- Prąd zwarcia I_{sc} 11,02 A
- Wymiary 1719x1140x35 mm (wys.xszer.xgr.)
- Masa całkowita 22 kg
- Gwarancja 12 lat

Odp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze od produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do produktów wskazanych w SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści zmianę liczby zamontowanych paneli z 70szt. na 54szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze od produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do produktów wskazanych w SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści zwiększenie zakładanej mocy instalacji z 21,7kW na 21,87kW?

Pytanie 2 i 3 wynika z faktu, że zakładamy montaż paneli o mocy 405Wp a nie 310Wp

jak zakładano w projekcie Budowlano-Wykonawczym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenie zakładanej mocy instalacji.